

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 13 общеразвивающей направленности»
города Можги
427790, Удмуртская Республика,
г. Можга, микрорайон Наговицынский, д.37
тел/факс (34139) 3-67-07
e-mail: nadezkryukova@yandex.ru
от 25.09.2020 г. № 6/н
от _____ № _____

По месту требования

Администрация МБДОУ "Детский сад №13" доводит до Вашего сведения о выполнении замечаний, выявленных в ходе приемки образовательного учреждения к новому учебному году.

№	Замечание Пожнадзора	Отметка выполнения	Причина не выполнения
1	Уклон и ширина двух наружных пожарных лестниц не соответствует нормам.	не выполнено	отсутствие денежных средств, данное мероприятие внесено в Дорожную карту
2	Ширина четырех эвакуационных выходов менее 1,2 м. (фактически 0,79м.)	не выполнено	отсутствие денежных средств, данное мероприятие внесено в Дорожную карту
3	Групповые ячейки из двух групп раннего возраста не имеют вторых эвакуационных выходов (требуется замена оконной конструкции на дверную, с монтажом крыльца, лестницы, т.к. высокий цоколь) и перепланировка системы отопления.	не выполнено	отсутствие денежных средств, данное мероприятие внесено в Дорожную карту
4	Дверь эвакуационного выхода из музыкального зала закрыта на ключ	выполнено замена замка без ключа	
5	Двери эвакуационных выходов на первом этаже открываются не по направлению движения	эти двери на втором этаже, допускается открывание не по направлению движения	Данные двери на первом этаже отсутствуют (предписание №3)
6	Огнетушитель №9 находится в неисправном состоянии	выполнено, замена раструбы	

заведующий



Н.А.Крюкова